

VOCI DI ANALISI (descrizione e capitolato)

SOLAIO FORAP (H 50-100 CM.): voce di capitolato

Impalcato realizzato con elementi scatolari prefabbricati autoportanti in c.a.p. tipo FORAP prodotti secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001, e provvisti di marcatura CE secondo la norma EN 13224:2004/AC:2005, con calcestruzzo di classe C45/55, con armatura taglio-resistente in tutte le nervature prefabbricate con rete elettrosaldata $\Phi 6$ o 8 maglia 15x15 cm e armatura superiore precompressa in tutte le nervature.

Altezza H= cm + eventuale soletta collaborante in opera h= cm armata con rete elettrosaldata φ maglia

Larghezza standard delle lastre 120 cm.

L'armatura lenta taglio-resistente può (su richiesta e per esigenze di progetto) fuoriuscire dall'estradosso per inglobarsi nei getti di completamento.

Testate predisposte di presidi per l'inserimento di tappi ferma getto e giunti longitudinali a nocciolo di larghezza cm 8 minimo per l'inserimento dei collegamenti strutturali e di continuità con le campate adiacenti o travi anche in spessore di solaio.

Finitura dell'intradosso liscia da cassero in acciaio, finitura all'estradosso scabra per migliore aggrappo alla cappa collaborante.

Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata ed eventuale soletta collaborante eseguiti con calcestruzzo classe C..... N/mm², granulometria max 12 mm e slump 16÷18 cm (cono di Abrams).

Armatura di collegamento in opera: acciaio ad aderenza migliorata tipo Feb 44k.

- Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, alveoli in testata e soletta collaborante con cls di classe C 28/35.
- Ferri di collegamento in opera in acciaio ad aderenza migliorata tipo B 450 C.
- Peso proprio FORAP __, kN/mq __, __
- Peso getti cls in opera compresa soletta collaborante kN/mq __, __.
- Calcoli di verifica dell'impalcato secondo DM 14/01/08.
- Classe di resistenza al fuoco REI __, verificata secondo UNI 9502.

Luci, sovraccarichi, resistenza al fuoco, classe di esposizione come da disegni esecutivi.

[ICN sede di Verona](#) [PCN sede di Novara](#) [MCN sede di Pistoia](#)

Vi rimandiamo alla lettura dell'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR") che potete trovare al link <https://www.gruppocentronord.net/privacy>.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, ovvero di opporsi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@gruppocentronord.it.